



**ZASTĘPCA
GENERALNEGO INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**
Andrzej Lewiński

Warszawa, dnia 8 marca 2007 r.

**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali Spe-
cyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu i wykonanie instalacji przeciwpożarowej w pomieszczeniu serwerowi Biura GIODO

Zamawiający - Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), który stanowi, iż „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.” informuje, że od jednego z Wykonawców dnia 7 marca b.r. wpłynęło następujące pytanie:

„Szanowni Państwo

W nawiązaniu do udzielonych przez Państwa odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia proszę o ustosunkowanie się do poniższych punktów:

- 1. Czy UPS posiada kartę AP9619 UPS Network Management Card*
- 2. Jakie zastosowano oprogramowanie do monitorowania UPS (Power Shoot)*
- 3. Czy UPS jest w wersji do montażu w szafie Rack.*
- 4. prosimy o podanie dokładnego pełnego symbolu UPS z tabliczki znamionowej.*
- 5. Czy klimatyzator kanałowy pracuje w otwartym obiegu powietrza tzn, z wymianą powietrza na zewnątrz pomieszczenia?*

Jeśli tak, prosimy o podanie wymiarów kanałów w celu montażu klap odcinających dopływ powietrza oraz wyciąg z pomieszczenia.”

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że:

Ad 1. Czy UPS posiada kartę AP9619 UPS Network Management Card?

Odp. Tak Posiadany UPS to urządzenie o nazwie handlowej APC Smart UPS RT 7500. Urządzenie to posiada kartę AP9619 Network Management Card..

Ad 2. Jakiego zastosowano oprogramowanie do monitorowania UPS (Power Shoot)?

Odp. Do monitorowania urządzenia UPS wykorzystano dostarczone przez producenta oprogramowanie, które umożliwia jego zarządzanie i monitorowanie poprzez przeglądarkę WWW. Pełne dane o dostarczonym oprogramowaniu są następujące:

Interfejs sieciowy:	model: AP9619
	wersja (hardware revision): A10
Moduł aplikacyjny	nazwa: sumx
	wersja: v2.6.1
	data: 01/14/2005

Moduł APC OS(AOS) nazwa: aos
wersja: v2.6.4
data: 11/12/2004

Ad 3. *Czy UPS jest w wersji do montażu w szafie Rack?*

Odp. Nie, urządzenie nie jest przystosowane do montażu w szafie Rack..

Ad 4. *Prosimy o podanie dokładnego pełnego symbolu UPS z tabliczki znamionowej.*

Odp. Model No. SURT7500XLI

Ad 5. *Czy klimatyzator kanałowy pracuje w otwartym obiegu powietrza tzn. z wymianą powietrza na zewnątrz pomieszczenia?*

Odp. Klimatyzator nie pracuje w otwartym obiegu powietrza. Klimatyzator pobiera powietrze do chłodzenia z pomieszczenie, w którym się znajduje. W pomieszczeniu znajdują się punkty nawiewu i odprowadzania powietrza należące do centralnej instalacji wentylacyjnej w budynku. W chwili obecnej odprowadzanie powietrza jest zamknięte. W celu zablokowania nawiewu niezbędne będzie zaślepienie punktów nawiewu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że godzina składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostaje bez zmian.